



LEGENDA:

- strelovodni vodnik RH3MH2 RF Ø8mm
- strelovodni vodnik RH5MH2 RF Ø10mm
- ozenljivi trak RH1 RF 30x3,5mm
- spinka za povezavo okroglih strelovodnih vodnikov KDN07
- spoj na kovinsko konstrukcijo izveden s spinko KDN03 ter vrtanjen/rezanjen navojev ali s svorniki
- nerilni spoj med ozenljilom in odvodnim vodnikom
- lovilna palica višine h=2m za zaščito zunanjih klimatskih enot, izpuhov in prezračevalnih jaškov LOP02

<div><div>ENERKO</div><div>BIRO d.o.o.</div></div> <div>Partizanska cesta 51, 2000 Maribor tel.: (02) 3327-015, fax: (02) 3327-016</div>		
INVESTITOR: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Dunajska cesta 106, 1000 LJUBLJANA	ŠT. PROJEKTA: XXXX	VRSTA PROJEKTA: PZI
	VRSTA NAČRTA: NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	ŠT. NAČRTA: 1/2020
NAZIV OBJEKTA: SKLADIŠČE NAFTNIH DERIVATOV (SND) ORTNEK Ortnek 9, 1316 ORTNEK	VODJA PROJEKTA: M. STEPIŠNIK, univ. dipl. gosp. inž., E-2183	
	POOBlašČeni inženir načrta: M. STEPIŠNIK, univ. dipl. gosp. inž., E-2183	
VSEBINA RISBE: Načrt strelovodne instalacije Nadzemni rezervoarji s plavajočo membrano za bencine R 12, R 13, R 14, R 15	PROJEKTANT NAČRTA: M. STEPIŠNIK, univ. dipl. gosp. inž., E-2183	
	DATUM: marec 2020	MERILO: 1:X
		ŠT. RISBE: X